

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 16/_____**

г.Кокшетау
Место составления

23.02.2024 г.
Время 12:3

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 16 от 06.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Шатковский Максим Анатольевич - Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

ШАЙМЕРДЕНОВ ТИМУР БЕКБОЛАТОВИЧ - Главный специалист УЧС г.Кокшетау

ЯРМУХАМЕТОВ РИНАТ ХАКИМЖАНОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС РК

МОЛДАГУЛОВ РУСЛАН БЕРИКОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау

РЕВИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау

ЖАМБУЛОВ БИГЕЛЬДЫ КАЙРАТОВИЧ - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, КОКШЕТАУ, Кокшетау, Байкен Ашимов (УЛИЦА), 191.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 12.02.2024 - 23.02.2024


6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
		КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЫ КОКШЕТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ № 6 МЕКТЕП-ЛИЦЕЙІ КОММУНАЛДЫҚ МӘЖЛІСТІК МӘКЕМЕСІ

1	Автоматическая пожарная сигнализация в новом и старом корпусах школы находится в технически неисправном состоянии, а также ручные пожарные извещатели, речевая система оповещения при пожаре автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии. Основание: п.6 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В коридоре 1 этажа нового корпуса производится использование эвакуационных дверей без samozакрывающихся сооружений. Основание: п. 91 Правил;	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В новом корпусе школы допускается хранение горючих материалов (стульев) под лестничными маршами. Основание: п.24 пп.10 Правил;	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Деревянные стеллажи в архиве старого корпуса не обработаны огнезащитным составом с проведением протокола испытания, отсутствует акт выполненных работ. Основание: п. 21 Правил;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В новом корпусе школы допускается перепланировка на всех трех этажах, в виде пластиковых кабинетов, которые не занесены в технический паспорт объекта. Основание: п 24, пп.4 Правил;	П. 47 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход», «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода» с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации содержатся в неисправном состоянии по всему зданию старого корпуса школы. Основание: п.35 Правил;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В архивном помещении старого корпуса школы производится использование светильника без плафона (предусмотренный заводом-изготовителем). Основание: п. 86 п.п. 2 Правил;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

«__» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.