

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 37/_____

г.Кокшетау
Место составления

21.02.2022 г.
Время 17:39

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 37 от 01.02.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
Шатковский Максим Анатольевич - заместитель начальника
САГАДИЕВ ЖАНДОС МЫРЗАГАЛИЕВИЧ - главный специалист Управления государственного пожарного контроля
КАСЕНОВ АСЕТ АЛИМТАЕВИЧ - главный специалист Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области
КАДЫРОВ АЙБЕК МАРАТОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, КОКШЕТАУ, Кокшетау, Байкен Ашимов (УЛИЦА), 191.

5. Срок проведения проверки 07.02.2022 - 21.02.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей № 6 города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	При входе в подвал под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов(ковры, рукан). Основание: п. 2-33 п/п 11 Правила пожарной безопасности Утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года №	П. 35 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций (стеллажей в библиотеке, помещении для хранения списанных книг, кабинете №112, сценической коробки актового зала) с составлением акта и протокола контрольных испытаний по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты, форма которого приведена в приложении «Б» СТ РК 615-1-2011 «Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе». Основание: Основание: п. 2-30, п. 1235 Правила пожарной безопасности Утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077;	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Не имеется информации о месте хранения ключа от чердака правого крыла, а также подвального помещения. Основание: п.2-36 Правила пожарной безопасности Утвержденные Постановлением Правительства РК №1077) от 09 октября 2014 года.;	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В подвальном помещений допущено хранение горючих материалов (столы, строительные материалы). Основание: п. 2-33 пп.2 Правила пожарной безопасности Утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077;	П. 44 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В кабинете 207, 208 допущена эксплуатация неисправных первичных средств пожаротушения. Основание: п.2-27 Правил пожарной безопасности утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077;	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В подвале в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами и кабелями) образовавшиеся отверстия и зазоры не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо-газо не проницаемость. Основание: п. 2-32 «Правила пожарной безопасности» Утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.	П. 49 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7	В коридоре четвертого этажа возле 401 кабинета допущено изменение функционального назначения помещений без разработанной и утвержденной проектно-сметной документации (установлена перегородка) Основание: . 2-24 (ППБ Утвержденный Постановлением Правительства РК №1077) от 09 октября 2014 года.;	П. 50 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Не произведены испытания наружной пожарной лестницы в соответствии с требованиями СТ РК 2218-2012 "Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия". Основание: п. 2-34 Правила пожарной безопасности Утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Эвакуационные выходы на первом этаже закрыты на ключ. Основание: п. 2-42 Правила пожарной безопасности Утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	По всему зданию школы световой знак пожарной безопасности "Выход" находится в не исправном состоянии (с не включенной световой индикацией). Основание: п. 2-43 Правила пожарной безопасности, Утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1077 от 09 октября 2014 года.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11	Перед эвакуационном выходом при входе в школу, а также при выходе со спортивного, зала, библиотеки допущено загромождение эвакуационного выхода баннерами, скамейками, шкафами. Основание: п.п. 1 п. 2-44 Правил пожарной безопасности утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077;	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
12	В переходе между корпусами школ, в новом корпусе допущено применение горючего материала для отделки, облицовки полов на путях эвакуации. (линолиум) Основание: п. 2-44 п.п.4 Правила пожарной безопасности Утвержденные	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077.;	
13	В переходе между корпусами школ, а также в актовом зале допущена эксплуатация незакрепленных электрических розеток. Основание: п.6-4 п/п.2 Правила пожарной безопасности Утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077 ;	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
14	В переходе между учебными корпусами, кабинете 111, в помещении для хранения списанных книг, в кабинете технологии, в тепловом узле допущена эксплуатация светильников со снятыми плафонами (рассеивателями), предусмотренных конструкцией светильника. Основание: п. 6-4. пп4. ППБ Утвержденный Постановлением Правительства РК №1077) от 09 октября 2014 года.;	П. 76 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
15	В спортивном зале, химической лаборатории допущен монтаж электрических выключателей на горючем основании. Основание: п. 3 Правила пожарной безопасности Утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от «09» октября 2014 года № 1077;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
16	В 408 кабинете, спортивном зале, в тамбуре эвакуационного выхода №6 в распределительных коробках соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены при помощи скруток без применения опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: Правила пожарной безопасности, Утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1077 от 09 октября 2014 года, п. 4;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
17	На объекте имеющиеся пожарные краны не опломбированы. Основание: п.п.8 п.1632 Правил пожарной безопасности, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1077 от 09 октября 2014 года.;	П. 122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
18	На объекте в пожарных кранах отсутствует порядковый номер. Основание: п.1625 Правил пожарной безопасности, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1077 от 09 октября 2014 года.;	П. 123 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

[Подпись]

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Самойлова Наталья Александровна *[Подпись]*

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

[Подпись]

Приложение на « — » листах

«21» 02 2022г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.